

設計図書に関する質問書 回答

工事名 西北 第16号 道路維持修繕工事(ITV・非常警報設備更新工事)

標記工事の設計図書の内容について以下の質問がありましたので回答します。

H29.3.1

番号	図面番号等	質問内容	回答
1	入札公告 3 入札参加資格	(1)要件 カ 施工実績について「ITV設備、非常警報設備の設置または更新工事」とありますが、○○○工事にて実績を有すると考えてよろしいでしょうか。	資格要件については、入札後、落札候補者に対して審査しますので、回答致しかねます。
2	設計書4 特記仕様書 1. 4設備構成	1. 4設備構成の文言に「～被試写間の画像を専用ソフトで両側のカメラの画像を加工して～」の記載がありますが、2. 2. 5事象検知装置に記載のソフトウェア機能のことと解釈してよろしいでしょうか？若しくは支給品があるのでしょうか。	事象検知装置に記載のソフトウェア機能であって、支給品ではありません。
3	設計書4 特記仕様書 1. 4設備構成	注記)②・消防支援室の操作卓(支給品)の記載がありますが、操作卓の詳細をご教示下さい。 また、2. 2. 4操作端末とは別と解釈すればよろしいでしょうか。	操作卓は操作端末の置台で単なる事務机です。
4	設計書4 特記仕様書 2. 2. 6事象検知装置ソフト機能	a)画像解析処理の文言に「～検出精度は95%以上であること～」の記載がありますが、検出精度95%とは、何を根拠に証明すればよろしいでしょうか？ また、検証期間等があるのでしょうか？	検出精度の算出方法、検証期間についてはメーカーの仕様によります。
5	設計書5 2. 3. 2 警報表示板	2. 1機能 (c)表示板に取り付けられたフォトセンサ等により～とはセンサ連動ではなく、時間指定で減光しても宜しいでしょうか？	時間指定で減光することは承諾できません。

回答者 技術部 保全課 (設備担当)

TEL 078-232-9636