

回答書

1. 工事名 播管第8号 播但連絡道路 道路維持修繕工事(獣害防止柵嵩上工事)
2. 工事場所 朝来市生野町～朝来市和田山町

番号	設計図書等番号	質問内容	回答
1	施工 第0-0001号 第0-0002号 内訳書	ステンレスバンドの径を御指示下さい。	ステンレスバンドセフターですが、SFT-N206 L=600mm;20mm幅です。
2	施工 第0-0001号 第0-0002号 内訳書	支柱とフェンスを固定する金具が必要だと思いましたが、内訳書のどこに入っていますか。御指示下さい。	止め金具については、諸経費に含まれています。