

質問回答書

兵庫県契約担当者

兵庫県道路公社 尾原 勉

工事番号： 西北 第 8 号

工事名称： 西宮北道路 道路維持修繕工事（トンネル舗装・道路舗装修繕工事）

上記発注工事に関し、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

記

番号	図面番号	質問内容	回答
1	見積参考図書 7、8、37、38頁	断面修復工の断面修復材について特記仕様書、第2章、第2条（3）1）によると、通常のポリマーセメントと思われますが、今回施工時は速硬型を使用するの施工が考えられますが、積算上の使用材料をご教授ください。尚、通常のポリマーセメントにての積算でしたら、設計変更の対象となりますでしょうか。ご教授ください。	積算上は通常のポリマーセメントモルタルの単価を計上していますが、設計変更にて速硬性ポリマーセメントモルタルの単価に変更します。
2	見積参考図書 7頁	ひび割れ含浸樹脂注入工についてこちらの工種は見積もり単価にての積算でしょうか。でしたら、何社見積もりにての採用でしょうか、ご教授ください。	見積り単価にての積算です。 見積り徴収の方法については、貴社にてお考えのうえ積算して下さい。
3	見積参考図書 施工単価表 第0-18号 内訳書	断面修復材の名称及び規格をお教え下さい。	名称はポリマーセメントモルタルです。 規格は特記仕様書、第2章 第2条（3）1）に記述の通りです。
4	見積参考図書 工事内訳書 頁8/55	断面修復工の施工日数について、断面修復材の養生期間を含めての交通管理工になっているのでしょうか。	積算上は通常のポリマーセメントモルタルの単価を計上していますが、夜間施工の後、昼間は交通解放する計画としていますので、養生期間は交通管理工には含めていません。また、設計変更にて断面修復材を速硬性ポリマーセメントモルタルの単価に変更します。
5	見積参考図書 頁0-0005	標識車運転における標識車の規格をご教授願います。	標識車運転において積算上は、作業車 ダンプ [®] 式 7人乗り 2.75～3.5t積 1～2tクレーン装置 標識装置付を準用しています。
6	見積参考図書 頁0-0007	ひび割れ含浸樹脂注入工の内訳書をご開示願います。	ひび割れ含浸樹脂注入工において積算は、1m当りの施工単価（材料費含む）見積りを徴収し、単価を決定していますので、内訳書は有りません。