

令和2年8月19日

入札参加者各位

兵庫県住宅供給公社
住宅管理部業務推進担当部長

東垂水(1)(2)(3)団地外壁補修・塗装他工事の質問回答について

標記の件について、下記のとおり回答します。

記

番号	図面番号	質 疑	回 答
1	20	新設する塩ビシート防水の厚みは機械工程工法・接着工法共に 1.5mm と考えてよろしいでしょうか。	機械固定工法は1.5mmですが、接着工法は2.0mmです。
2	20	撤去する屋上既存防水は平場:機械固定工法、立上り:接着工法と考えてよろしいでしょうか。また、平場は断熱仕様でしょうか。既存の仕様をご教示ください。	平場及び立上り共、接着工法です。平場は断熱仕様ではなく、屋根スラブにシート防水です。
3	2	アスベストを含有するのは集会所棟増築部の外装仕上材のみと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	9 11 13 17	凡例にH C-2塗り、I 巾木専用塗料塗とありますが、正しくはH 巾木専用塗料塗、I アルミ面格子:脱着 であると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。