

令和 2年10月29日

入札参加者各位

兵庫県住宅供給公社  
住宅整備部長

県営社上中鉄筋住宅 外壁等改修工事にかかる質問回答書

記

No.	図面番号	質問事項	回答
1	図面 A-04 設計書 P8	A-4図には植栽伐採が、高木4本及び低木42本あり、植栽剪定が、高木4本及び中木12本ありますが、設計書P8には植栽伐採がありませんが、どのように考えたら宜しいでしょうか。また、伐採樹木の除根は不要と考えて宜しいでしょうか。	足場干渉部分の枝払い程度とし、設計書P8に記載の内容で積算してください。 A-4図は、植栽の配置の参考としてください。 除根は、不要として積算してください。
2	図面 A-5	A-5図には補修及び仕上工事に支障となるものは、仮移設し復旧することとありますが、どのように考えたら宜しいでしょうか。	設計書P11に記載している、空調室外機、パラボラアンテナ程度と考えています。
3	図面 A-45 設計書 P12	A-45図にはガス庫換気口は既設のままとあり、設計書P12には撤去新設とありますが、いずれを正と考えれば宜しいでしょうか。また、A-45図に火気厳禁板600×300 6枚既設のままとあり、設計書P12には、2ヶ所文字書き込みとありますが、いずれを正と考えれば宜しいでしょうか。	各々、設計書P12を正として積算してください。