

令和4年2月1日

入札参加者各位

兵庫県住宅供給公社
住宅整備部長

県営桃山台第2鉄筋住宅（10・11号棟）外壁等改修工事にかかる質疑回答書

記

番号	図面番号	質 疑	回 答
1	設計書 P.8	仮設工事の外部足場は枠組本足場 となっていますが楔形足場でもよろ しいでしょうか。	設計のとおり積算をお願いします。
2	入札公告	本工事の主任技術者として2級建 築施工管理士（仕上げ）は配置可能 でしょうか。	主任技術者の配置は、2級建築施工 管理技士（建築）とします。
3	図面番号 10/5・29/50・ 49/50 設計書P.10 下行	設計書P.10 下行 アンテナ支線撤去・新設 SUS製φ4.0 20.0m程度2ヶ所と記 載ですが、1ヶ所20.0m程度と考 えてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
4	図面番号 46/50 設計書P.10 下行	設計書P.10 下行 県旗サイン SUS製W=1500×H1000と記載ですが、 既存の県旗サインを全て撤去し新設 と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

番号	図面番号	質 疑	回 答
5	同上	既存、県旗サインの大きさ等仕様を教えてください。	既存は W=1500×H1000 のステンレス下地板にカラーアクリル板ボルト止めです。
6	図面番号 04/50	現場事務所・作業員休憩所・資材置場等は場内の空きスペースを無償にて借用できると考えてよろしいでしょうか。	自治会との協議によりますが、基本的にはお見込みのとおりです。
7		現場事務所・作業員休憩所は棟内の空き部屋を借用可能でしょうか。有償の場合は金額を教えてください。	県住宅管理課に県営住宅使用承認申請を行い、承認が得られた場合は借用可能です。部屋の使用料はかからない予定ですが、電気・水道等開栓手続き及び使用料金の精算は請負者の負担となります。
8	図面番号 04/50	11号棟西側駐車場の借用は可能でしょうか。可能な場合は月単価を教えてください。	県が管理する駐車場の空き区画は20台程度ありますが、使用出来る場所と台数は、県及び自治会との協議により決定します。なお、使用料はかからない予定です。
9		放置自転車・単車・その他不明な放置物があります。この様な放置物等の処分若しくは対応をご指示ください。	予定工事の範囲外です。

以上