

(公 印 省 略)
令和 5年 5月 16日

各 位

兵 庫 県 住 宅 供 給 公 社

エルポート電気室改修工事の質疑回答について

標記の件について下記のとおり回答します。

記

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号7	既設の直流電源装置のメーカーはどちらになりますでしょうか。	既設直流電源装置は古河電池株式会社製(形名:CR1A140-20SMRL)になります。
2	図面番号7	直流電源装置の改修ですが、既設メーカーでないと改修ができないため、既設メーカーを教えてください。	質問番号①の回答のとおりとします。
3			
4			
5			