

昇降機保守点検業務概要

兵庫県住宅供給公社

## 昇降機保守点検業務標準仕様書

兵庫県住宅供給公社

### 1 業務実施基準

- (1) 業務受注者は表1「保守委託対象県営住宅昇降機設備概要」に記載のエレベーター設備に対し、建築基準法（昭和25年法律第201号）、その他関係法令、本仕様書及び兵庫県住宅供給公社の担当者の指示に基づき本業務を実施する。
- (2) 業務受注者は、教育訓練された作業員及び監督技術者（以下「技術者」という。）を派遣し、以下の条件に基づいて、エレベーター設備を常に良好かつ安全な状態に保つよう本業務を実施する。
- (3) フルメンテナンス方式（以下「FM方式」という。）の保守点検とする。  
FM方式とは、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を行う方式をいう。

### 2 再委託の禁止

- (1) 業務受注者は、本業務の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。  
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
- (2) 業務受注者は、再委託した本業務について、発注者に対して一切の責任を負うこと。

### 3 相互協力

- (1) 業務受注者は、団地入居者の他、兵庫県住宅供給公社が別途契約する遠隔監視管理業務受託者、兵庫県県営住宅指定管理者が別途契約する団地指定業者等、建物管理上密接に関連する第三者の行う管理業務の円滑な遂行について、協力すること。

### 4 業務実施時間

- (1) 業務受注者は、本業務の実施にあたっては、利用者等の利便を考慮して、利用頻度の高い時間帯は避けること。  
ただし、緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

### 5 作業の手直し

- (1) 業務受注者の実施した保守点検作業が本仕様書等の内容に適合しないときは、兵庫県住宅供給公社の担当者の指示に基づいて、その作業の手直しを行うこと。  
なお、この手直しに要した費用は本業務に含む。

### 6 緊急対応

- (1) 業務受注者は、故障等の緊急の事態が生じた場合は、直ちに技術者を派遣するとともに、常時待機させる等して、適切に対応すること。

- (2) 業務受注者は、緊急対応を行ったときは、その発生日時、原因、対応処置の内容及び今後の対応等を含めた報告書を作成し、速やかに兵庫県住宅供給公社の担当者に提出すること。
- (3) 業務受注者は、迅速な対応を実施する体制の確保に努め、概ね2時間以内に現地で応急措置ができる体制を確保することとし、人身事故・閉じ込め事故の場合は、迅速に現地対応する様に努めること。

## 7 点検

- (1) 点検は、毎月1回以上、現地にて給油、調整等、所要の措置を行うものとする。  
なお、原則として遠隔監視（状態監視、直接通話が可能なものに限る）を実施するものとし、遠隔監視を行うことが出来ない場合は毎月2回以上の現地点検とする。

- (2) 設備の種類ごとの現地での作業項目及び内容は下表のとおりとする。

| エレベーターの種類          | 点検表     |
|--------------------|---------|
| ロープ式エレベーター（リレー制御）  | 表1.1(a) |
| ロープ式エレベーター（マイコン制御） | 表1.1(b) |
| 油圧式エレベーター          | 表1.2    |
| 機械室なしエレベーター        | 表1.3    |

- (3) 表1.1(a)及び表1.4の点検周期は、現地で直接、点検する場合を示す。
- (4) 表1.1(b)、表1.2及び1.3における保守・点検の周期は、遠隔点検を実施しない場合には周期Aを、遠隔点検を実施する場合には周期Bを適用する。  
なお、遠隔点検の実施・周期Bの採用については、表3「遠隔点検項目」の項目を含む内容であるか否か、また、既設機器の改造を伴う場合などについて、事前に兵庫県住宅供給公社の担当者と協議のうえ決定するものとする。
- (5) 遠隔監視装置による遠隔監視は24時間体制でおこなうこと。
- (6) 表中の点検周期の表記は、次のとおりとする。
- ① 「〇M」は、〇月ごとに行う。
  - ② 「〇Y」は、〇年ごとに行う。
  - ③ 「〇／月」は、1月に〇回行う。
  - ④ 「〇／Y」は、1年に〇回行う。
- (7) 遠隔監視を行うことが出来ない場合は表中、「1M」を「2/M」におきかえることとする。
- (8) 点検実施後、点検報告書を作成し、点検月の翌月10日（休日の場合は、直前の平日）までに兵庫県住宅供給公社へ提出するものとする。  
なお、当公社による点検報告書の確認後、業務受注者は、業務委託料の支払を毎月、書面により請求できるものとする。  
なお、遠隔監視の報告書については、点検月の翌月の20日（休日の場合は、直前

の平日)までに兵庫県住宅供給公社へ提出するものとする。

## 8 修理、取替等

- (1) エレベーターの安全で良好な運転機能を維持するため、必要に応じて機器の修理、取替等を無償で行う。
- (2) エレベーター設備に係る修理、取替の明細は、表.2「取替え・修理の範囲」の記載に準じるものとする。
- (3) 適用除外工事  
次に掲げるものについては別途工事とする。
  - (ア) 乗りかご（ゴムタイル含む。）、各階乗り場ドア、三方枠、敷居、押しボタンカバー、インジケーターカバー、操作盤カバーの意匠部分の塗装、メッキ直し、修理、取替
  - (イ) 卷上機、電動機、駆動機等の機器の一式取替
  - (ウ) 昇降路周壁
  - (エ) 機械室内建物付属設備（換気装置、防災機器、照明設備等）
  - (オ) 修理取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係工事

## 9 部品交換

- (1) 表2取替・修理の範囲において定めるFM方式による契約のうち、P O G方式に相当する部分（給油、消耗品の交換）以外の部品交換について、原則※昇降機メーカーが製造・供給又は指定する部品（以下「指定部品」という。）を使用すること。ただし、指定部品がない場合はこの限りではない。  
※例外としては、故障等の対応として、一時的に指定部品以外を使用することを想定している。ただし、後日指定部品が供給された場合は、指定部品に交換することを条件とする。
- (2) 上記(1)に該当する部品交換については記録すると共に、報告書を兵庫県住宅供給公社に提出する。

## 10 修理計画

業務受注者は、昇降機の性能を維持するため、部品取替え等の修理計画書を作成し、提出する。なお、修理計画書に記載した調整、部品交換等の報告書を兵庫県住宅供給公社に提出する。

## 11 定期検査

エレベーターの安全で良好な運転機能を維持するとともに、総合的な設備機能の安全を確認するため、毎年1回、建築基準法第12条4項に基づく定期検査を行い、その報告書を兵庫県住宅供給公社に提出する。

## 12 安全サービス

入居者に対するエレベーター使用上の安全確保等について、隨時、指導、PRを行う。

13 資材等の処理

保守点検等に要した機器、資材等の撤去物、残材等は速やかに搬出し処理する。

14 保守業務事務要領

保守点検業務に係る事務処理については、本仕様書及び契約書による他、別添「県営住宅昇降機保守業務事務要領」により適正に処理する。

15 連絡会の実施

兵庫県住宅供給公社が、昇降機保守における安全管理体制を見直しするために連絡会を開催するときは、業務受注者は、これに協力すること。

県営長田天神高層住宅外30住宅昇降機保守点検業務委託  
表1：保守委託対象 県営住宅 昇降機設備概要

製造者 三菱電機株式会社

| No. | 住宅名         | 号棟                               | 所在地  | 建物階数    | 停止箇所    | 基数      | 制御方式  | 機械室  | 定員(人) | 積載量(kg) | 速度[m/min]       | 供用開始年月      | 改修年月                        | 備考                   |      |
|-----|-------------|----------------------------------|--|---------|---------|---------|-------|------|-------|---------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------------|------|
| 1   | 長田天神高層住宅    | (1,2号棟)                          | 神戸市長田区長田天神町6丁目5-1外   | 11      | 11      | 5       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | S52.11                      | H18.02               |      |
| 2   | 鈴蘭台高層住宅     |                                  | 神戸市北区山田町小部字南山2-455   | 11      | 11      | 3       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | S48.11                      | H16.03               |      |
| 3   | 青木高層住宅      | (1号棟)<br>(2号棟)                   | 神戸市東灘区北青木1丁目2<br>11 11 1<br>11 11 1                          | 11      | 11      | 1       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | S56.05                      | H28.03               |      |
| 4   | 青木鉄筋住宅      | (5,6,7号棟)                        | 神戸市東灘区北青木1丁目2  | 5       | 4       | 9       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 4       | 320             | 45          | H19.04                      |                      | 階段室型 |
| 5   | 大間高層住宅      | (1号棟)                            | 神戸市兵庫区大間道8丁目2番地  | 14      | 14      | 2       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | H08.03                      |                      |      |
| 6   | 白川台東高層・鉄筋住宅 | (1号棟)<br>(2号棟)<br>(3号棟)          | 神戸市須磨区白川台4丁目28番<br>5 5 1<br>3 3 1                            | 7       | 7       | 1       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | H10.04                      |                      |      |
| 7   | 玉津今津高層住宅    |                                  | 神戸市西区玉津町今津434番地の3  | 9       | 9       | 2       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | H10.04                      |                      |      |
| 8   | 南多聞台第3鉄筋住宅  | (1号棟)                            | 神戸市垂水区南多聞台5丁目6   | 3       | 3       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 45          | H24.11                      |                      |      |
| 9   | 姫路神子岡前高層住宅  |                                  | 姫路市神子岡前1丁目10   | 9       | 9       | 1       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | S57.08                      | H29.02               |      |
| 10  | 姫路白浜第3鉄筋住宅  | (1,2号棟)                          | 姫路市白浜町字佐崎北2丁目221番地   | 5       | 5       | 2       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 45          | H05.03                      | H31.03               |      |
| 11  | 姫路東阿保鉄筋住宅   | (1号棟)<br>(2号棟)                   | 姫路市四郷町東阿保395番地の5<br>3 3 1<br>3 3 1                           | 3       | 3       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 45          | H14.02                      |                      |      |
| 12  | 姫路白浜鉄筋住宅    | (1号棟)                            | 姫路市白浜町甲221-1   | 5       | 5       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 45          | H15.05                      |                      |      |
| 13  | 姫路白浜住宅      | (2号棟)                            | 姫路市白浜町甲221-1   | 5       | 5       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 45          | H17.05                      |                      |      |
| 14  | 尼崎立花北高層住宅   |                                  | 尼崎市立花町3丁目23-1  | 9       | 9       | 2       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | S49.05                      | H17.01               |      |
| 15  | 尼崎尾浜鉄筋住宅    | (1,2号棟)                          | 尼崎市尾浜町3丁目1番  | 5       | 5       | 2       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 45          | H19.04                      |                      |      |
| 16  | 尼崎西川住宅      | (1号棟)                            | 尼崎市西川1丁目6番1  | 8       | 8       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 60          | H19.09                      |                      |      |
| 17  | 尼崎杭瀬住宅      | (6号棟)                            | 尼崎市常光寺2丁目12番   | 6       | 6       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 60          | H19.07                      |                      |      |
| 18  | 尼崎常松鉄筋住宅    | (4号棟)                            | 尼崎市常松1-246   | 5       | 5       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 45          | H23.07                      |                      |      |
| 19  | 尼崎御園鉄筋住宅    | (2号棟)                            | 尼崎市御園3丁目539-1  | 5       | 5       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 13      | 850             | 45          | H27.12                      |                      |      |
| 20  | 明石南王子住宅     | (1号棟)<br>(2号棟)<br>(3号棟)          | 明石市南王子町16番地<br>明石市南王子町14番2<br>明石市南王子町14番3                    | 6 8 8   | 6 8 8   | 1 1 1   | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9 9 9   | 600 600 600     | 45 60 60    | H15.06 H18.10 H18.10        |                      |      |
| 21  | 明石松が丘住宅     | (3号棟)                            | 明石市松が丘1丁目10  | 11      | 11      | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 60          | H26.5                       |                      |      |
|     |             |                                  |  | 9       | 9       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 60          | H26.5                       |                      |      |
| 22  | 西宮真砂高層住宅    | (2号棟)<br>(3号棟)<br>(1号棟)          | 西宮市今津真砂町1<br>10 11 11<br>11 11 11                            | 9 10 11 | 9 10 11 | 2 2 1   | インバータ | マイコン | 有り    | 9 9 9   | 600 600 600     | 60 60 60    | S58.03 S58.05 S58.03        | H30.07 H30.07 H30.07 |      |
| 23  | 西宮上ヶ原鉄筋住宅   | (1号棟)<br>(2号棟)<br>(3号棟)<br>(4号棟) | 西宮市上ヶ原5番町4-4<br>西宮市上ヶ原5番町4-4<br>西宮市上ヶ原5番町4-4<br>西宮市上ヶ原5番町4-4 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 1 1 1 1 | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9 9 9 9 | 600 600 600 600 | 45 45 45 45 | H24.11 H24.02 H24.02 H23.02 |                      |      |
| 24  | 西宮鐘塚住宅      |                                  | 西宮市鐘塚町6-6  | 6       | 6       | 1       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 60          | H24.02                      |                      |      |
| 25  | 伊丹鶴田高層住宅    | (1,2号棟)                          | 伊丹市荒牧6丁目20   | 11      | 11      | 2       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | S54.05                      | H28.02               |      |
| 26  | 伊丹西野第6住宅    | (4号棟)                            | 伊丹市西野8丁目5番   | 11      | 11      | 2       | インバータ | マイコン | 機械室レス | 9       | 600             | 60          | H29.3                       |                      |      |
| 27  | 出石室見台鉄筋住宅   |                                  | 豊岡市出石町細見850番地  | 4       | 4       | 1       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 45          | H12.02                      |                      |      |
| 28  | 加古川栗津鉄筋住宅   |                                  | 加古川市加古川町栗津36番地   | 5       | 5       | 1       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 45          | H06.05                      | H31.03               |      |
| 29  | 赤穂千鳥高層住宅    | (1号棟)<br>(2号棟)<br>(3号棟)          | 赤穂市中広1576番地32<br>赤穂市中広1576番地32<br>赤穂市中広1576番地の74             | 8 8 8   | 8 8 8   | 1 1 1   | インバータ | マイコン | 有り    | 9 9 9   | 600 600 600     | 60 60 60    | H06.09 H08.06 H13.03        |                      |      |
| 30  | 川西けやき坂高層住宅  | (1号棟)                            | 川西市けやき坂5丁目5番地の1  | 10      | 10      | 4       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 60          | H06.07                      |                      |      |
| 31  | 北淡浅野南鉄筋住宅   | (1,2号棟)                          | 淡路市浅野南59-1   | 5       | 5       | 2       | インバータ | マイコン | 有り    | 9       | 600             | 45          | H09.01                      |                      |      |
| 計   |             |                                  |  |         |         | 72      |       |      |       |         |                 |             |                             |                      |      |

表 1.1(a) ロープ式エレベーター（リレー制御）

○備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、  
適用は特記による

(高稼働)：高稼働運転（当該エレベーターの起動回数が 24,000 回／月以上、又は走行時間が  
100H／月以上のいずれか）を行うエレベーター

(労安法)：労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター

| 点 檢 項 目                 | 点 檢 内 容   | 周 期  | 備 考       |
|-------------------------|---|--|-----------|
| 1. 機械室                  |   |  |           |
| a. 機械室へ通行               | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。<br>② 出入口扉の施錠の良否を確認する。  | 1 M<br>1 M   |           |
| b. 室内環境                 | ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。<br>② 室内又は制御盤の温度の良否を点検する。<br>③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。<br>④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。  | 1 M<br>1 M<br>1 M<br>3 M   |           |
| c. 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤 | ① 作動の良否を点検する。<br>② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。<br>③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。<br>• 電動機主回路      • 制御回路<br>• 信号回路      • 照明回路<br>④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。<br>⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制御盤内の清掃を実施する。<br>⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。  | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M<br>6 M<br>1 Y<br>6 M        | (高稼働：3 M) |
| d. 階床選択機                | ① スチールテープ等と機械室床の貫通部分とが接触していないことを確認する。<br>② 作動の良否を点検する。<br>③ 固定・可動接触子の磨耗の有無を点検する。<br>④ 補正装置カムの磨耗の有無を点検する。<br>⑤ 各スイッチ接点の磨耗の有無を点検する。<br>⑥ 先行モーターの作動の良否を点検する。<br>⑦ スチールテープ切断スイッチの作動の良否を点検する。<br>⑧ 減速器ギヤ歯当りの良否を点検する。<br>⑨ 駆動チェーンのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。<br>⑩ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。<br>⑪ 移動ケーブルの取付け状態の良否、損傷等の有無を点検する。 | 1 M<br>1 M<br>1 M<br>6 M<br>6 M<br>6 M<br>6 M<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M |           |
| e. 巻上機                  | ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。<br>② 歯当りの良否を点検する。<br>③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y                                    |           |

| 点検項目          | 点検内容  | 周期  | 備考   |
|---------------|---|---|--|
| f. 電磁ブレーキ     | ① スリップの異常の有無を点検する。<br>② ブレーキシュー、アーム及びブランジャーの作動の良否を点検する。<br>③ ブランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。<br>④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。   | 1 M<br>6 M<br>6 M<br>6 M<br>1 Y<br>1 Y        | (高稼働：3 M)<br>(高稼働：3 M)<br>(高稼働：6 M)<br>(高稼働：6 M) |
| g. そらせ車       | ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検する。<br>② 回転状態の異常の有無を点検する。<br>③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1 Y<br>1 M<br>1 Y                             |  |
| h. 電動機及び電動発電機 | ① 作動の良否を点検する。<br>② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。<br>③ 電動機スリップリング、コンミュータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>④ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。<br>⑤ 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。<br>⑥ 発電機コンミュータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑦ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 M<br>1 M<br>6 M<br>1 M<br>1 M<br>6 M<br>1 Y | (高稼働：3 M)<br>(高稼働：3 M)<br>(高稼働：6 M)              |
| i. かご側調速機     | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br>④ エンコーダの作動の良否を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 M<br>1 Y               | (高稼働：6 M)  |
| j. 釣合おもり側調速機  | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br>④ エンコーダの作動の良否を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 M<br>1 Y               | (高稼働：6 M)  |
| k. 機器の耐震対策    | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。   | 1 Y   | ※措置不良の場合の修理                                      |
| l. 主索の緩み検出装置  | 作動の良否を点検する。   | 1 Y   |  |
| m. かご速度検出器    | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 正しく機能していることを確認する。   | 6 M<br>6 M                                    |  |
| n. 昇降路との貫通部分  | 主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。  | 1 Y   |  |

| 点検項目               | 点検内容   | 周期                    | 備考                |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 2. かご              |  |                       |                   |
| a. 運行状態            | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。   | 1 M                   |                   |
| b. かご室の周壁、天井及び床    | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。  | 1 M                   |                   |
| c. かごの戸及び敷居        | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br><br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 | 3 M<br>1 Y<br><br>3 M |                   |
| d. かごの戸ハンガーローラ     | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。                              | 6 M<br>6 M            |                   |
| e. かごの戸連結ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。   | 1 Y                   |                   |
| f. ドアレール           | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。  | 6 M<br>6 M            |                   |
| g. かごの戸のスイッチ       | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 6 M<br>1 M            |                   |
| h. 戸閉め安全装置         | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。<br>② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。                                   | 1 M<br>1 Y            |                   |
| i. かご操作盤           | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。  | 1 M<br>1 M            |                   |
| j. かご内位置表示灯        | 球切れの有無を点検する。   | 1 M                   |                   |
| k. 外部への連絡装置        | ① 呼出し及び通話の良否を点検する。<br>② 装置の異常の有無を点検する。   | 1 M<br>1 M            |                   |
| l. 照明              | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。<br>② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。                              | 1 M<br>1 M            |                   |
| m. 換気扇及びファン        | ① 回転状態の作動の良否を点検する。<br>② ルーバーの汚れの有無を点検する。   | 1 M<br>1 M            |                   |
| n. 停止スイッチ          | 作動の良否を点検する。  | 1 M                   |                   |
| o. 注意銘板の表示         | 用途、積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示の適否を点検する。   | 1 M                   | ※表示が適用でない場合の交換    |
| p. 停電灯装置           | ① 点灯状態の良否を点検する。<br>② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。                           | 1 M<br>1 Y            |                   |
| q. 各階強制停止装置        | 作動の良否を点検する。  | 6 M                   |                   |
| r. かご床先と昇降路壁の水平距離  | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁（乗用又は寝台用のエレベーターに限る）との水平距離が規定値内にあることを確認する。             | 1 Y                   | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |

| 点検項目                   | 点検内容   | 周期  | 備考          |
|------------------------|--|---|-------------|
| s. 光電装置                | 作動の良否を点検する。  | 1 M   |             |
| t. 側部救出口               | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。   | 1 Y   |             |
| u. 専用操作盤【車いす兼用の場合に限る】  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 1 M<br>1 M  |             |
| v. 鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】 | 取付け状態の良否を点検する。   | 1 M   | ※調整不能の場合の修理 |
| w. 床合せ補正装置             | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができる事を確認する。  | 1 M   |             |
| 3. かごの周囲・昇降路           |  |   |             |
| a. かごの上部の外観            | 汚れの有無を点検する。  | 1 M   |             |
| b. 非常救出口               | ① かご外部からの開閉の良否を点検する。<br>② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。  | 6 M<br>6 M  |             |
| c. 戸の開閉装置              | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。<br>② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。<br>③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。<br>④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。<br>⑤ 電動機コンミュータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。<br>⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。<br>⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。<br>⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |             |
| d. リタイアリングカム           | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。   | 6 M   |             |
| e. かご上安全スイッチ及び運転装置     | 作動の良否を点検する。  | 6 M   |             |
| f. 階床選択機スチールテープ        | ① 切断検出スイッチの作動の良否を点検する。<br>② スチールテープの亀裂の有無を点検する。  | 1 Y<br>1 Y  |             |
| g. かごつり車及びおもりのつり車      | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y                                    |             |
| h. ガイドシュー又はガイドローラー     | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。  | 1 Y   |             |
| i. 主索及び調速機ロープ          | ① 摩耗及びさびの有無を点検する。<br>② 破断の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。<br>④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。   | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M                                    | (労安法: 1 M)  |

| 点検項目                | 点検内容  | 周期                   | 備考   |
|---------------------|---|----------------------|--|
| j. ガイドレール及びレールブラケット | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。  | 1M<br>1Y             |  |
| k. はかり装置            | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。   | 1Y                   |  |
| l. 鉤合おもり            | 取付け状態の良否を点検する。  | 6M                   |  |
| m. 鉤合おもりの非常止め装置     | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。  | 1Y<br>1Y             |  |
| n. 上部ファイナルリミットスイッチ  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 6M<br>6M             | (労安法：1M)<br>(労安法：1M)   |
| o. 誘導板及びリミットスイッチ    | 取付け状態の良否を点検する。  | 1Y                   |  |
| p. 中間つなぎ箱及び配管       | ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。<br>② 升降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。   | 1Y<br>1Y             |  |
| q. 着床装置             | 作動の良否を点検する。   | 1M                   |  |
| r. 給油器              | ① 給油機能の状態を点検する。<br>② 油量の適否を点検する。  | 6M<br>6M             |  |
| s. 終端階強制減速装置        | 作動の良否を点検する。   | 1Y                   |  |
| t. 升降路              | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。<br>② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。<br>③ 升降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。<br>④ 地震その他の振動でかご及びロープが升降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y<br>6M<br>1Y<br>1Y | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去<br>※亀裂又は損傷がある場合の精密調査<br>※接触の恐れがある場合の修理 |
| 4. 乗場               |   |                      |  |
| a. 乗場ボタン            | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。  | 1M<br>1M             |  |
| b. 位置表示灯            | 表示灯の球切れの有無を点検する。  | 1M                   |  |
| c. 非常解錠装置           | 解錠に支障がないことを確認する。  | 1Y                   |  |
| d. 乗場の戸及び敷居         | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。  | 6M<br>1Y<br>3M       |  |
| e. ドアインナーロックスイッチ    | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1M<br>6M             |  |
| f. ドアクローザー          | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。  | 6M                   |  |
| g. 乗場の戸ハンガーローラ      | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。   | 1Y<br>1Y             |  |

| 点検項目                | 点検内容  | 周期                       | 備考   |
|---------------------|---|--------------------------|--|
| h. 乗場の戸連結動ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。  | 1 Y                      |  |
| i. ドアレール            | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。   | 6 M<br>6 M               |  |
| j. 光電装置             | 作動の良否を点検する。   | 1 M                      |  |
| 5. ピット              |   |                          |  |
| a. 環境状況             | ① 漏水の有無を点検する。<br><br>② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。  | 1 M<br>6 M               | ※漏水がある場合の精密調査及び修理<br><br>※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去 |
| b. 保守用停止スイッチ        | 作動の良否を点検する。   | 1 Y                      |  |
| c. 非常止め装置           | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。  | 1 Y<br>1 Y               | (労安法 : 1 M)  |
| d. 非常止めロープ          | さび、捩戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否を点検する。   |                          |  |
| e. 緩衝器              | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。<br><br>③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。                | 6 M<br>6 M<br>1 Y        |  |
| f. 調速機ロープ用及びその他の張り車 | ① 走行中に、異常音の有無を確認する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ ピット床面との隙間の適否を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |  |
| g. 移動ケーブル           | ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。<br><br>② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。                              | 1 Y<br>1 Y               |  |
| h. 下部ファイナルリミットスイッチ  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 6 M<br>6 M               | (労安法 : 1 M)<br>(労安法 : 1 M)                                 |
| i. 鈎合ロープ(鎖)及び取付部    | 取付け状態の良否並びにさび、摩耗、破断及び劣化の有無を点検する。  | 1 Y                      |  |
| j. 鈎合おもり底部隙間        | かごが最上階に着床している時の鈎合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。                          | 1 Y                      |  |
| k. タイダウンセーフティ       | 取付け状態の良否を点検する。  | 1 Y                      |  |
| l. 耐震対策             | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。   | 1 Y<br>1 Y               | ※接触の恐れがある場合の修理   |

| 点検項目            | 点検内容  | 周期                                     | 備考 |
|-----------------|---|--|----|
| 6.付加装置          |   |  |    |
| a.中央監視盤         | ①表示灯の球切れの有無を点検する。<br>②スイッチの作動の良否を点検する。<br>③連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。   | 1M<br>1Y<br>1M                         |    |
| b.地震時管制運転装置     | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| c.火災時管制運転装置     | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| d.自家発時管制運転装置    | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| e.停電時救出運転装置     | ①作動の良否を点検する。<br>②バッテリー液に不足がないことを確認する。   | 1Y<br>3M                               |    |
| f.ピット冠水時管制運転装置  | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| g.閉じ込め時リストア運転装置 | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| h.長尺物振れ管制運転装置   | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| i.緊急地震速報連動運転装置  | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| j.自動診断仮復旧運転装置   | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| k.オートアナウンス装置    | 作動の良否を点検する。   | 1M                                     |    |
| l.遠隔監視装置        | 作動の良否を点検する。   | 1Y                                     |    |
| m.超音波ドアセーフティ    | 作動の良否を点検する。   | 1M                                     |    |
| n.マルチビームドアセーフティ | 作動の良否を点検する。   | 1M                                     |    |
| o.乗場戸遮煙構造       | 遮煙構造の機能を確認する。   | 1Y                                     |    |
| p.戸開走行保護装置      | 戸開走行保護装置(UCMP)の点検をする。   | 1Y                                     |    |
| 7.群管理運転装置       |   |  |    |
| a.運行状態          | 運行の異常の有無を点検する。  | 1Y                                     |    |
| b.制御盤及び信号盤      | ①作動の良否を点検する。<br>②端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。<br>③次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。<br>・制御回路　　・信号回路<br>④電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。<br>⑤制御盤内の清掃を実施する。<br>⑥冷却ファンの回転の良否を点検する。<br>⑦管理時計の作動の良否を点検する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y |    |

表 1.1(b) ロープ式エレベーター（マイコン制御）

○周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。

周期A：労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは周期B以外の場合。

周期B：遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合

○備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、

適用は特記による

(高稼働)：高稼働運転（当該エレベーターの起動回数が 24,000 回／月以上、又は走行時間が  
100H／月以上のいずれか）を行うエレベーター

(労安法)：労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター（周期Aに加えて適用する）

| 点検項目                    | 点検内容   | 周期A                                    | 周期B                                    | 備考   |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 1. 機械室                  |  |  |  |  |
| a. 機械室へ通行               | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。<br>② 出入口扉の施錠の良否を確認する。   | 1M<br>1M                               | 3M<br>3M                               |  |
| b. 室内環境                 | ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。<br>② 室内又は制御盤の温度の良否を点検する。<br>③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。<br>④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。   | 1M<br>1M<br>3M                         | 3M<br>3M<br>3M                         |  |
| c. 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤 | ① 作動の良否を点検する。<br>② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。<br>③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。<br>・電動機主回路　　・制御回路<br>・信号回路　　・照明回路<br>④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。<br>⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制御盤内の清掃を実施する。<br>⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>6M<br>6M<br>1Y<br>6M | 3M<br>1Y<br>1Y<br>6M<br>6M<br>1Y<br>6M | (高稼働：3M)                                     |
| d. 卷上機                  | ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。<br>② 歯当りの良否を点検する。<br>③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y             | 3M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y             |  |
| e. 電磁ブレーキ               | ① スリップの異常の有無を点検する。<br>② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。<br>③ プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。<br>④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。  | 1M<br>6M<br>6M<br>6M<br>6M<br>1Y<br>1Y | 3M<br>6M<br>6M<br>6M<br>6M<br>1Y<br>1Y | (高稼働：3M)<br>(高稼働：3M)<br>(高稼働：6M)<br>(高稼働：6M) |
| f. そらせ車                 | ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検する。   | 1Y                                     | 1Y                                     |  |

| 点検項目            | 点検内容  | 周期A                        | 周期B                        | 備考          |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
|                 | ② 回転状態の異常の有無を点検する。<br>③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1M<br>1Y                   | 3M<br>1Y                   |             |
| g. 電動機          | ① 作動の良否を点検する。<br>② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。<br><br>③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。<br>④ 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1M<br>1M<br>1M<br>1Y | 3M<br>3M<br>3M<br>3M<br>1Y | (高稼働：6M)    |
| h. かご側調速機       | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br><br>④ エンコーダの作動の良否を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1M<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>3M<br>1Y | (高稼働：6M)    |
| i. 釣合おもり側調速機    | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br><br>④ エンコーダの作動の良否を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1M<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>3M<br>1Y | (高稼働：6M)    |
| j. 機器の耐震対策      | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。   | 1Y                         | 1Y                         | ※措置不良の場合の修理 |
| k. 主索の緩み検出装置    | 作動の良否を点検する。   | 1Y                         | 1Y                         |             |
| l. かご速度検出器      | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 正しく機能していることを確認する。   | 6M<br>6M                   | 6M<br>6M                   |             |
| m. 昇降路との貫通部分    | 主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。  | 1Y                         | 1Y                         |             |
| 2. かご           |   |                            |                            |             |
| a. 運行状態         | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。  | 1M                         | 3M                         |             |
| b. かご室の周壁、天井及び床 | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。   | 1M                         | 3M                         |             |
| c. かごの戸及び敷居     | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br><br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。  | 3M<br>1Y<br>3M             | 3M<br>1Y<br>3M             |             |
| d. かごの戸ハンガーローラ  | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。   | 6M<br>6M                   | 6M<br>6M                   |             |

| 点検項目                   | 点検内容  | 周期A           | 周期B            | 備考                |
|------------------------|---|---------------|----------------|-------------------|
| e. かごの戸連結ロープ及びチェーン     | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。                                  | 1Y            | 1Y             |                   |
| f. ドアレール               | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。                                       | 6M<br>6M      | 6M<br>6M       |                   |
| g. かごの戸のスイッチ           | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 6M<br>1M      | 6M<br>3M       |                   |
| h. 戸閉め安全装置             | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。<br>② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。                            | 1M<br>1Y      | 3M<br>1Y       |                   |
| i. かご操作盤               | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1M<br>1M      | 3M<br>3M       |                   |
| j. かご内位置表示灯            | 球切れの有無を点検する。  | 1M            | 3M             |                   |
| k. 外部への連絡装置            | ① 呼出し及び通話の良否を点検する。<br>② 装置の異常の有無を点検する。<br>③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。 | 1M<br>1M<br>— | 3M<br>3M<br>3M |                   |
| l. 照明                  | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。<br>② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。                       | 1M<br>1M      | 3M<br>3M       |                   |
| m. 換気扇及びファン            | ① 回転状態の作動の良否を点検する。<br>② ルーバーの汚れの有無を点検する。                                    | 1M<br>1M      | 3M<br>3M       |                   |
| n. 停止スイッチ              | 作動の良否を点検する。   | 1M            | 3M             |                   |
| o. 注意銘板の表示             | 用途、積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示の適否を点検する。  | 1M            | 3M             | ※表示が適用でない場合の交換    |
| p. 停電灯装置               | ① 点灯状態の良否を点検する。<br>② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。                    | 1M<br>1Y      | 3M<br>1Y       |                   |
| q. 各階強制停止装置            | 作動の良否を点検する。   | 6M            | 6M             |                   |
| r. かご床先と昇降路壁の水平距離      | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁（乗用又は寝台用のエレベーターに限る）との水平距離が規定値内にあることを確認する。      | 1Y            | 1Y             | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |
| s. 光電装置                | 作動の良否を点検する。   | 1M            | 3M             |                   |
| t. 側部救出口               | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。  | 1Y            | 1Y             |                   |
| u. 専用操作盤【車いす兼用の場合に限る】  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 1M<br>1M      | 3M<br>3M       |                   |
| v. 鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】 | 取付け状態の良否を点検する。  | 1M            | 3M             | ※調整不能の場合の修理       |
| w. 床合せ補正装置             | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。                                      | 1M            | 3M             |                   |

| 点検項目                        | 点検内容   | 周期A  | 周期B  | 備考                     |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------|
| 3. かごの周囲・昇降路<br>a. かごの上部の外観 | 汚れの有無を点検する。  | 1M   | 3M   |                        |
| b. 非常救出口                    | ① かご外部からの開閉の良否を点検する。<br>② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。  | 6M<br>6M   | 6M<br>6M                                     |                        |
| c. 戸の開閉装置                   | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。<br>② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。<br>③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。<br>④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。<br>⑤ 電動機コンピュータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。<br>⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。<br>⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。<br>⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y |                        |
| d. リタイアリングカム                | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。   | 6M   | 6M   |                        |
| e. かご上安全スイッチ及び運転装置          | 作動の良否を点検する。  | 6M   | 6M   |                        |
| f. かごつり車及びおもりのつり車           | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y                               | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y                         |                        |
| g. ガイドシャー又はガイドローラー          | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。  | 1Y   | 1Y   |                        |
| h. 主索及び調速機ロープ               | ① 摩耗及びさびの有無を点検する。<br>② 破断の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。<br>④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。   | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>6M                               | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>6M                         | (労安法: 1M)              |
| i. ガイドレール及びレールブラケット         | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。   | 1M<br>1Y   | 6M<br>1Y                                     |                        |
| j. はかり装置                    | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。  | 1Y   | 1Y   |                        |
| k. 釣合おもり                    | 取付け状態の良否を点検する。   | 6M   | 6M   |                        |
| l. 釣合おもりの非常止め装置             | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。   | 1Y<br>1Y   | 1Y<br>1Y                                     |                        |
| m. 上部ファイナルリミットスイッチ          | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 6M<br>6M   | 6M<br>6M                                     | (労安法: 1M)<br>(労安法: 1M) |

| 点検項目                | 点検内容  | 周期A                      | 周期B                      | 備考   |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| n. 誘導板及びリミットスイッチ    | 取付け状態の良否を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |  |
| o. 中間つなぎ箱及び配管       | ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。<br>② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。   | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |  |
| p. 着床装置             | 作動の良否を点検する。   | 1 M                      | 3 M                      |  |
| q. 給油器              | ① 給油機能の状態を点検する。<br>② 油量の適否を点検する。  | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |  |
| r. 終端階強制減速装置        | 作動の良否を点検する。   | 1 Y                      | 1 Y                      |  |
| s. 昇降路              | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。<br>② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。<br>③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。<br>④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1 Y<br>6 M<br>1 Y<br>1 Y | 1 Y<br>6 M<br>1 Y<br>1 Y | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去<br>※亀裂又は損傷がある場合の精密調査<br>※接触の恐れがある場合の修理 |
| 4. 乗場               |   |                          |                          |  |
| a. 乗場ボタン            | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。  | 1 M<br>1 M               | 3 M<br>3 M               |  |
| b. 位置表示灯            | 表示灯の球切れの有無を点検する。  | 1 M                      | 3 M                      |  |
| c. 非常解錠装置           | 解錠に支障がないことを確認する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |  |
| d. 乗場の戸及び敷居         | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。  | 6 M<br>1 Y<br>3 M        | 6 M<br>1 Y<br>3 M        |  |
| e. ドアインター ロックスイッチ   | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1 M<br>6 M               | 3 M<br>6 M               |  |
| f. ドアクローザー          | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。  | 6 M                      | 6 M                      |  |
| g. 乗場の戸ハンガーローラ      | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。   | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |  |
| h. 乗場の戸連結動ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |  |
| i. ドアレール            | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。   | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |  |
| j. 光電装置             | 作動の良否を点検する。   | 1 M                      | 3 M                      |  |

| 点検項目                | 点検内容  | 周期A                  | 周期B                  | 備考   |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 5. ピット              |   |                      |                      |  |
| a. 環境状況             | ① 漏水の有無を点検する。<br><br>② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。  | 1M<br><br>6M         | 3M<br><br>6M         | ※漏水がある場合の精密調査及び修理<br><br>※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去 |
| b. 保守用停止スイッチ        | 作動の良否を点検する。   | 1Y                   | 1Y                   |  |
| c. 非常止め装置           | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。  | 1Y<br>1Y             | 1Y<br>1Y             | (労安法: 1M)  |
| d. 非常止めロープ          | さび、振戻り、変形及び劣化の有無並びに巻取りの良否を点検する。   | 1Y                   | 1Y                   |  |
| e. 緩衝器              | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。<br>③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。                    | 6M<br>6M<br>1Y       | 6M<br>6M<br>1Y       |  |
| f. 調速機ロープ用及びその他の張り車 | ① 走行中に、異常音の有無を確認する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ ピット床面との隙間の適否を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>1Y |  |
| g. 移動ケーブル           | ① かごの運行時に、揺れ及び振れに異常のないことを確認する。<br>② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。                                  | 1Y<br>1Y             | 1Y<br>1Y             |  |
| h. 下部ファイナルリミットスイッチ  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 6M<br>6M             | 6M<br>6M             | (労安法: 1M)<br>(労安法: 1M)                                     |
| i. 鈎合ロープ(鎖)及び取付部    | 取付け状態の良否並びにさび、摩耗、破断及び劣化の有無を点検する。  | 1Y                   | 1Y                   |  |
| j. 鈎合おもり底部隙間        | かごが最上階に着床している時の鈎合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。                          | 1Y                   | 1Y                   |  |
| k. タイダウンセーフティ       | 取付け状態の良否を点検する。  | 1Y                   | 1Y                   |  |
| 1. 耐震対策             | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。   | 1Y                   | 1Y                   | ※接触の恐れがある場合の修理   |
| 6. 付加装置             |   |                      |                      |  |
| a. 中央監視盤            | ① 表示灯の球切れの有無を点検する。<br>② スイッチの作動の良否を点検する。<br>③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。                      | 1M<br>1Y<br>1M       | 3M<br>1Y<br>3M       |  |
| b. 地震時管制運転装置        | 作動の良否を点検する。   | 1Y                   | 1Y                   |  |

| 点検項目               | 点検内容  | 周期A            | 周期B                              | 備考 |
|--------------------|---|----------------|----------------------------------|----|
| c. 火災時管制運転装置       | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| d. 自家発時管制運転装置      | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| e. 停電時救出運転装置       | ① 作動の良否を点検する。<br>② バッテリー液に不足がないことを確認する。   | 1Y<br>3M       | 1Y<br>3M                         |    |
| f. ピット冠水時管制運転装置    | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| g. 閉じ込め時リストアート運転装置 | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| h. 長尺物振れ管制運転装置     | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| i. 緊急地震速報連動運転装置    | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| j. 自動診断復旧運転装置      | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| k. オートアナウンス装置      | 作動の良否を点検する。   | 1M             | 3M                               |    |
| l. 遠隔監視装置          | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| m. 超音波ドアセーフティ      | 作動の良否を点検する。   | 1M             | 3M                               |    |
| n. マルチビームドアセーフティ   | 作動の良否を点検する。   | 1M             | 3M                               |    |
| o. 乗場戸遮煙構造         | 遮煙構造の機能を確認する。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| p. 戸開走行保護装置        | 戸開走行保護装置 (UCMP) の点検をする。   | 1Y             | 1Y                               |    |
| 7. 群管理運転装置         | 運行の異常の有無を点検する。  | 1Y             | 1Y                               |    |
| a. 運行状態            |   |                |                                  |    |
| b. 制御盤及び信号盤        | ① 作動の良否を点検する。<br>② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。<br>③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。<br>・制御回路           ・信号回路<br>④ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。<br>⑤ 制御盤内の清掃を実施する。<br>⑥ 冷却ファンの回転の良否を点検する。<br>⑦ 管理時計の作動の良否を点検する。 | 1M<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y |    |

表 1.2 油圧式エレベーター

○周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。

周期A：労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは周期B以外の場合。

周期B：遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合

○備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、  
適用は特記による

(高稼働)：高稼働運転（当該エレベーターの起動回数が 24,000 回／月以上、又は走行時間が  
100H／月以上のいずれか）を行うエレベーター

(労安法)：労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター（周期Aに加えて適用する）

| 点検項目                    | 点検内容   | 周期A                        | 周期B                        | 備考                   |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. 機械室                  |  |                            |                            |                      |
| a. 機械室へ通行               | ① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。<br>② 出入口扉の施錠の良否を確認する。   | 1M                         | 3M                         |                      |
| b. 室内環境                 | ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。<br>② 室内又は制御盤の温度の良否を点検する。<br>③ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。  | 1M<br>3M                   | 3M<br>3M                   |                      |
| c. 消火器等                 | ① 出入口付近に消火器又は消火砂が設けられていることを確認する。<br>② 火気厳禁の表示の有無を確認する。   | 1Y                         | 1Y                         |                      |
| d. 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤 | ① 作動の良否を点検する。<br>② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。<br>③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。<br>・電動機主回路　　・制御回路<br>・信号回路　　・照明回路<br>④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。<br>⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制御盤内の清掃を実施する。<br>⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 | 1M<br>1Y<br>1Y             | 3M<br>1Y<br>1Y             | ※表示が適当でない場合は交換       |
| e. 電動機                  | ① 作動の良否を点検する。<br>② 异常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。<br><br>③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。<br>④ 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1M<br>1M<br>1M<br>1M<br>1Y | 3M<br>3M<br>3M<br>3M<br>1Y | (高稼働：3M)<br>(高稼働：6M) |
| f. 油圧パワーユニット            | ① 圧力計の指示値が正常であることを確認する。<br>② ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無を点検する。<br>③ 駆動ベルトの張力の良否を点検する。<br>④ 油タンク油量の適否及び油漏れの有無を点検する。<br><br>⑤ 油タンク内油の汚れの有無及び油温の適否を点検する。  | 1M<br>1M<br>6M<br>3M<br>1Y | 3M<br>3M<br>6M<br>3M<br>1Y | ※汚れが著しい場合の油交換        |

| 点検項目               | 点検内容  | 周期A                                    | 周期B                                    | 備考          |
|--------------------|---|--|--|-------------|
|                    | ⑥ 油タンクの取付け状態の良否を点検する。<br>⑦ 安全弁の作動の良否を点検する。<br>⑧ 逆止弁の作動の良否を点検する。<br>⑨ 手動下降弁の作動の良否を点検する。<br>⑩ 油フィルターの汚れの有無を点検する。<br>⑪ 電磁バルブの作動の良否を点検する。<br>⑫ オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無を点検する。<br>⑬ 水冷クーラー用冷却水量の適否を点検する。<br>⑭ 油圧流量コントロールモーターの作動の良否を点検する。<br>⑮ 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗の有無を点検する。 | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>6M | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>6M |             |
| g. 圧力配管            | ① 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検する。<br>② 圧力配管の固定状態を点検する。  | 1Y<br>1Y                               | 1Y<br>1Y                               |             |
| h. 高圧ゴムホース         | 油漏れの有無及び継手部の接続の良否を点検する。   | 3M                                     | 3M                                     |             |
| i. 空転防止装置          | 規定の時間内に確実に作動することを確認する。  | 1Y                                     | 1Y                                     |             |
| j. 機器の耐震対策         | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。   | 1Y                                     | 1Y                                     | ※措置不良の場合の修理 |
| 2. かご              |   |  |  |             |
| a. 運行状態            | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。  | 1M                                     | 3M                                     |             |
| b. かご室の周壁、天井及び床    | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。   | 1M                                     | 3M                                     |             |
| c. かごの戸及び敷居        | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br><br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。  | 3M<br>1Y                               | 3M<br>1Y                               |             |
| d. かごの戸ハンガーローラ     | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。   | 6M<br>6M                               | 6M<br>6M                               |             |
| e. かごの戸連結ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。  | 1Y                                     | 1Y                                     |             |
| f. ドアレール           | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。   | 6M<br>6M                               | 6M<br>6M                               |             |
| g. かごの戸のスイッチ       | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 6M<br>1M                               | 6M<br>3M                               |             |
| h. 戸閉め安全装置         | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。<br>② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。  | 1M<br>1Y                               | 3M<br>1Y                               |             |
| i. かご操作盤           | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1M<br>1M                               | 3M<br>3M                               |             |
| j. かご内位置表示灯        | 球切れの有無を点検する。  | 1M                                     | 3M                                     |             |

| 点検項目                   | 点検内容   | 周期A                        | 周期B                        | 備考                |
|------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| k. 外部への連絡装置            | ① 呼出し及び通話の良否を点検する。<br>② 装置の異常の有無を点検する。<br>③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。  | 1M<br>1M<br>—              | 3M<br>3M<br>3M             |                   |
| l. 照明                  | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。<br>② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。  | 1M<br>1M                   | 3M<br>3M                   |                   |
| m. 換気扇及びファン            | ① 回転状態の作動の良否を点検する。<br>② ルーバーの汚れの有無を点検する。   | 1M<br>1M                   | 3M<br>3M                   |                   |
| n. 停止スイッチ              | 作動の良否を点検する。  | 1M                         | 3M                         |                   |
| o. 注意銘板の表示             | 用途、積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示の適否を点検する。   | 1M                         | 3M                         | ※表示が適用でない場合の交換    |
| p. 停電灯装置               | ① 点灯状態の良否を点検する。<br>② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。   | 1M<br>1Y                   | 3M<br>1Y                   |                   |
| q. 各階強制停止装置            | 作動の良否を点検する。  | 6M                         | 6M                         |                   |
| r. かご床先と昇降路壁の水平距離      | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁（乗用又は寝台用のエレベーターに限る）との水平距離が規定値内にあることを確認する。   | 1Y                         | 1Y                         | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |
| s. 光電装置                | 作動の良否を点検する。  | 1M                         | 3M                         |                   |
| t. 専用操作盤【車いす兼用の場合に限る】  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 1M<br>1M                   | 3M<br>3M                   |                   |
| u. 鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】 | 取付け状態の良否を点検する。   | 1M                         | 3M                         | ※調整不能の場合の修理       |
| v. 床合せ補正装置             | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。   | 1M                         | 3M                         |                   |
| w. ドアゾーン行過ぎ制限装置        | 作動の良否を点検する。  | 1Y                         | 1Y                         |                   |
| 3. かごの周囲・昇降路           | 汚れの有無を点検する。  | 1M                         | 3M                         |                   |
| a. かごの上部の外観            |  |                            |                            |                   |
| b. 非常救出口               | ① かご外部からの開閉の良否を点検する。<br>② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。  | 6M<br>6M                   | 6M<br>6M                   |                   |
| c. 戸の開閉装置              | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。<br>② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。<br>③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。<br>④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。<br>⑤ 電動機コンミュータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y |                   |

| 点検項目                       | 点検内容   | 周期A                      | 周期B                      | 備考                     |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | ⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。<br>⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。<br>⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。                                 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y        | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y        |                        |
| d. リタイアリングカム               | 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。   | 6 M                      | 6 M                      |                        |
| e. かご上安全スイッチ及び運転装置         | 作動の良否を点検する。  | 6 M                      | 6 M                      |                        |
| f. ガイドシュー又はガイドローラー         | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                        |
| g. 主索及び調速機ロープ              | ① 摩耗及びさびの有無を点検する。<br>② 破断の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。<br>④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M | (労安法：1 M)              |
| h. 主索の緩み検出装置               | 作動の良否を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                        |
| i. ガイドレール及びレールブラケット        | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。   | 1 M<br>1 Y               | 6 M<br>1 Y               |                        |
| j. はかり装置                   | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                        |
| k. 上部ファイナルリミットスイッチ         | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               | (労安法：1 M)<br>(労安法：1 M) |
| l. 頂部安全距離確保スイッチ            | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。   | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |                        |
| m. 頂部綱車                    | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |                        |
| n. 誘導板及びリミットスイッチ           | 取付け状態の良否を点検する。   | 1 Y                      | 1 Y                      |                        |
| o. 中間つなぎ箱及び配管              | ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。<br>② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。  | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |                        |
| p. 着床装置                    | 作動の良否を点検する。  | 1 M                      | 3 M                      |                        |
| q. 給油器                     | ① 給油機能の状態を点検する。<br>② 油量の適否を点検する。   | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |                        |
| r. 油圧シリンダー及びプランジャー【間接式に限る】 | ① 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無を点検する。<br>② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否を点検する。                                      | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |                        |

| 点検項目                    | 点検内容   | 周期A                  | 周期B                  | 備考   |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| s. プランジャー離脱防止装置【間接式に限る】 | ① 作動の良否を点検する。<br>② かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部すき間が規定値以上であることを確認する。<br>③ プランジャーリミットスイッチの作動の良否を点検する。                                 | 1Y<br>1Y             | 1Y<br>1Y             |  |
| t. プランジャー頂部鋼車【間接式に限る】   | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。                                     | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y | 1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y |  |
| u. 昇降路                  | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。<br>② エレベーターに係る設備以外のもの有無を点検する。<br>③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。<br>④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y<br>6M<br>1Y<br>1Y | 1Y<br>6M<br>1Y<br>1Y | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去<br>※亀裂又は損傷がある場合の精密調査<br>※接触の恐れがある場合の修理 |
| 4. 乗場                   |  |                      |                      |  |
| a. 乗場ボタン                | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1M<br>1M             | 3M<br>3M             |  |
| b. 位置表示灯                | 表示灯の球切れの有無を点検する。   | 1M                   | 3M                   |  |
| c. 非常解錠装置               | 解錠に支障がないことを確認する。   | 1Y                   | 1Y                   |  |
| d. 乗場の戸及び敷居             | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。   | 6M<br>1Y<br>3M       | 6M<br>1Y<br>3M       |  |
| e. ドアインテロックスイッチ         | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。  | 1M<br>6M             | 3M<br>6M             |  |
| f. ドアクローザー              | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。   | 6M                   | 6M                   |  |
| g. 乗場の戸ハンガーローラ          | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。  | 1Y<br>1Y             | 1Y<br>1Y             |  |
| h. 乗場の戸連結動ロープ及びチェーン     | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。   | 1Y                   | 1Y                   |  |
| i. ドアレール                | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。  | 6M<br>6M             | 6M<br>6M             |  |
| j. 光電装置                 | 作動の良否を点検する。  | 1M                   | 3M                   |  |

| 点検項目                  | 点検内容   | 周期A                             | 周期B                             | 備考   |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 5. ピット                |  |                                 |                                 |  |
| a. 環境状況               | ① 漏水の有無を点検する。<br>② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。   | 1 M.<br>6 M                     | 3 M<br>6 M                      | ※漏水がある場合の精密調査及び修理<br>※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去 |
| b. 保守用停止スイッチ          | 作動の良否を点検する。  | 1 Y                             | 1 Y                             |  |
| c. 非常止め装置             | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。   | 1 Y<br>1 Y                      | 1 Y<br>1 Y                      | (労安法: 1 M)   |
| d. かご下綱車              | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y        | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y        |  |
| e. 緩衝器                | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② スプリングのさびの有無を点検する。  | 6 M<br>6 M                      | 6 M<br>6 M                      |  |
| f. かごと緩衝器との距離         | かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準内であることを確認する。   | 1 Y                             | 1 Y                             |  |
| g. 油圧シリンダー【直接式に限る】    | ① 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否を点検する。  | 1 Y<br>1 Y                      | 1 Y<br>1 Y                      |  |
| h. 油圧シリンダー下綱車【間接式に限る】 | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。   | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y        | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y        |  |
| i. 油戻し装置              | ① 油漏れの有無及び作動の良否を点検する。<br>② 油フィルターの汚れの有無を点検する。  | 6 M<br>1 Y                      | 6 M<br>1 Y                      |  |
| j. 調速機ロープ用及びその他の張り車   | ① 走行中に、異常音の有無を確認する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ ピット床面との隙間の適否を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y        | 3 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y        |  |
| k. かご側調               | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br><br>④ 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無を点検する。<br>⑤ 間接式の場合は、各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y | 3 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |  |

| 点検項目               | 点検内容   | 周期A      | 周期B      | 備考                     |
|--------------------|--|----------|----------|------------------------|
| 1. かご速度検出器         | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 正しく機能していることを確認する。                        | 6M<br>6M | 6M<br>6M |                        |
| m. 移動ケーブル          | ① かごの運行時に、揺れ及び振れに異常のないことを確認する。<br>② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。 | 1Y<br>1Y | 1Y<br>1Y |                        |
| n. 下部ファイナルリミットスイッチ | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。                              | 6M<br>6M | 6M<br>6M | (労安法: 1M)<br>(労安法: 1M) |
| o. 底部安全距離確保スイッチ    | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。       | 6M<br>6M | 6M<br>6M |                        |
| p. 耐震対策            | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。                    | 1Y       | 1Y       | ※接触の恐れがある場合の修理         |
| 6. 付加装置            | (「ロープ式エレベーター（マイコン制御）」6. 付加装置の当該事項による。)                         |          |          |                        |
| 7. 群管理運転装置         | (「ロープ式エレベーター（マイコン制御）」7. 群管理運転装置の当該事項による。)                      |          |          |                        |

表 1.3 機械室なしエレベーター

○周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。

周期A：労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは周期B以外の場合。

周期B：遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合

○備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、

適用は特記による

(高稼働)：高稼働運転（当該エレベーターの起動回数が 24,000 回／月以上、又は走行時間が 100H／月以上のいずれか）を行うエレベーター

(労安法)：労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター（周期Aに加えて適用する）

| 点検項目                    | 点検内容   | 周期A                        | 周期B                        | 備考                                  |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. 機器類                  |  |                            |                            |                                     |
| a. 主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤 | ① 作動の良否を点検する。<br>② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。<br>③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。<br>• 電動機主回路      • 制御回路<br>• 信号回路      • 照明回路<br>④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。<br>⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制御盤内の清掃を実施する。<br>⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 | 1M<br>1Y                   | 3M<br>1Y                   |                                     |
| b. 制御盤カバースイッチ           | スイッチの作動の良否を点検する。   | 1M                         | 3M                         |                                     |
| c. 卷上機                  | ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。<br>② 歯当りの良否を点検する。<br>③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1M<br>1Y<br>1Y             | 3M<br>1Y<br>1Y             |                                     |
| d. 電磁ブレーキ               | ① スリップの異常の有無を点検する。<br>② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。<br>③ プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。<br>④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。  | 1M<br>6M                   | 3M<br>6M                   | (高稼働： 3M)                           |
| e. 電動機                  | ① 作動の良否を点検する。<br>② 异常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。<br>③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無を点検する。<br>④ 電動機用冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。  | 1M<br>1M<br>1M<br>1M<br>1Y | 3M<br>3M<br>3M<br>3M<br>1Y | (高稼働： 6M)<br>(高稼働： 6M)<br>(高稼働： 6M) |

| 点検項目               | 点検内容  | 周期A            | 周期B            | 備考          |
|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| f. かご側調速機          | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br><br>④ エンコーダの作動の良否を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y | (高稼働： 6M)   |
| g. 釣合おもり側調速機       | ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。<br><br>④ エンコーダの作動の良否を点検する。<br>⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1M<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y | (高稼働： 6M)   |
| h. 機器の耐震対策         | 地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y             | ※措置不良の場合の修理 |
| i. かご速度検出器         | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 正しく機能していることを確認する。   | 6M<br>6M       | 6M<br>6M       |             |
| 2. かご              |   |                |                |             |
| a. 運行状態            | 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。  | 1M             | 3M             |             |
| b. かご室の周壁、天井及び床    | 摩耗、さび及び腐食による劣化の有無を点検する。   | 1M             | 3M             |             |
| c. かごの戸及び敷居        | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br><br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。  | 3M<br>1Y       | 3M<br>1Y       |             |
| d. かごの戸ハンガーローラ     | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。   | 6M<br>6M       | 6M<br>6M       |             |
| e. かごの戸連結ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。  | 1Y             | 1Y             |             |
| f. ドアレール           | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。   | 6M<br>6M       | 6M<br>6M       |             |
| g. かごの戸のスイッチ       | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。   | 6M<br>1M       | 6M<br>3M       |             |
| h. 戸閉め安全装置         | ① 戸の反転動作機能の良否を点検する。<br>② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。  | 1M<br>1Y       | 3M<br>1Y       |             |
| i. かご操作盤           | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1M<br>1M       | 3M<br>3M       |             |
| j. かご内位置表示灯        | 球切れの有無を点検する。  | 1M             | 3M             |             |

| 点検項目                   | 点検内容   | 周期A                                    | 周期B                                    | 備考                |
|------------------------|--|--|--|-------------------|
| k. 外部への連絡装置            | ① 呼出し及び通話の良否を点検する。<br>② 装置の異常の有無を点検する。<br>③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。  | 1M<br>1M<br>—                          | 3M<br>3M<br>3M                         |                   |
| l. 照明                  | ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。<br>② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。  | 1M<br>1M                               | 3M<br>3M                               |                   |
| m. 換気扇及びファン            | ① 回転状態の作動の良否を点検する。<br>② ルーバーの汚れの有無を点検する。   | 1M<br>1M                               | 3M<br>3M                               |                   |
| n. 停止スイッチ              | 作動の良否を点検する。  | 1M                                     | 3M                                     |                   |
| o. 注意銘板の表示             | 用途、積載質量（又は積載量）及び最大定員の表示の適否を点検する。   | 1M                                     | 3M                                     | ※表示が適用でない場合の交換    |
| p. 停電灯装置               | ① 点灯状態の良否を点検する。<br>② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。   | 1M<br>1Y                               | 3M<br>1Y                               |                   |
| q. 各階強制停止装置            | 作動の良否を点検する。  | 6M                                     | 6M                                     |                   |
| r. かご床先と昇降路壁の水平距離      | 出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁（乗用又は寝台用のエレベーターに限る）との水平距離が規定値内にあることを確認する。   | 1Y                                     | 1Y                                     | ※異常がある場合の精密調査及び修理 |
| s. 光電装置                | 作動の良否を点検する。  | 1M                                     | 3M                                     |                   |
| t. 側部救出口               | 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。   | 1Y                                     | 1Y                                     |                   |
| u. 専用操作盤【車いす兼用の場合に限る】  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 1M<br>1M                               | 3M<br>3M                               |                   |
| v. 鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】 | 取付け状態の良否を点検する。   | 1M                                     | 3M                                     | ※調整不能の場合の修理       |
| w. 床合せ補正装置             | 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができる事を確認する。  | 1M                                     | 3M                                     |                   |
| 3. かごの周囲・昇降路           |  |  |  |                   |
| a. かごの上部の外観            | 汚れの有無を点検する。  | 1M                                     | 3M                                     |                   |
| b. 非常救出口               | ① かご外部からの開閉の良否を点検する。<br>② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。  | 6M<br>6M                               | 6M<br>6M                               |                   |
| c. 戸の開閉装置              | ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。<br>② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。<br>③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。<br>④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。<br>⑤ 電動機コンピューター、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。<br>⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。<br>⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 | 1M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y | 3M<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y<br>1Y |                   |

| 点検項目                | 点検内容   | 周期A                      | 周期B                      | 備考                       |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| d. かご上安全スイッチ及び運転装置  | ⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。<br>⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。  | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |                          |
| e. おもりのつり車          | 作動の良否を点検する。  | 6 M                      | 6 M                      |                          |
| f. ガイドシュー又はガイドローラー  | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |                          |
| g. 主索及び調速機ロープ       | 取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| h. 主索の緩み検出装置        | ① 摩耗及びさびの有無を点検する。<br>② 破断の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。<br>④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>6 M | (労安法: 1 M)               |
| i. ガイドレール及びレールブラケット | 作動の良否を点検する。  | 1 Y<br>1 M<br>1 Y        | 1 Y<br>6 M<br>1 Y        |                          |
| j. はかり装置            | 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| k. 釣合おもり            | 取付け状態の良否を点検する。   | 6 M                      | 6 M                      |                          |
| l. 釣合おもりの非常止め装置     | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。   | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |                          |
| m. 上部ファイナルリミットスイッチ  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               | (労安法: 1 M)<br>(労安法: 1 M) |
| n. 頂部安全距離確保スイッチ     | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。   | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |                          |
| o. 頂部綱車             | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |                          |
| p. 誘導板及びリミットスイッチ    | 取付け状態の良否を点検する。   | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| q. 中間つなぎ箱及び配管       | ① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。<br>② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。  | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |                          |
| r. 着床装置             | 作動の良否を点検する。  | 1 M                      | 3 M                      |                          |
| s. 給油器              | ① 給油機能の状態を点検する。<br>② 油量の適否を点検する。   | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |                          |

| 点検項目                | 点検内容  | 周期A            | 周期B            | 備考   |
|---------------------|---|----------------|----------------|--|
| t. 終端階強制減速装置        | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y             |  |
| u. 昇降路              | ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。<br>② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。<br>③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。<br>④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 | 1Y<br>6M<br>1Y | 1Y<br>6M<br>1Y | ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去<br>※亀裂又は損傷がある場合の精密調査<br>※接触の恐れがある場合の修理 |
| 4. 乗場               |   |                |                |  |
| a. 乗場ボタン            | ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。  | 1M<br>1M       | 3M<br>3M       |  |
| b. 位置表示灯            | 表示灯の球切れの有無を点検する。  | 1M             | 3M             |  |
| c. 非常解錠装置           | 解錠に支障がないことを確認する。  | 1Y             | 1Y             |  |
| d. 乗場の戸及び敷居         | ① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。<br>② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。<br>③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。  | 6M<br>1Y<br>3M | 6M<br>1Y<br>3M |  |
| e. ドアインナーロックスイッチ    | ① 作動の良否を点検する。<br>② 取付け状態の良否を点検する。   | 1M<br>6M       | 3M<br>6M       |  |
| f. ドアクローザー          | ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。  | 6M             | 6M             |  |
| g. 乗場の戸ハンガーローラ      | ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。<br>② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。   | 1Y<br>1Y       | 1Y<br>1Y       |  |
| h. 乗場の戸連結動ロープ及びチェーン | 連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。  | 1Y             | 1Y             |  |
| i. ドアレール            | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 摩耗及びさびの有無を点検する。   | 6M<br>6M       | 6M<br>6M       |  |
| j. 光電装置             | 作動の良否を点検する。   | 1M             | 3M             |  |
| k. ブレーキ開放装置         | 機能の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y             |  |
| 5. ピット              |   |                |                |  |
| a. 環境状況             | ① 漏水の有無を点検する。<br>② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。  | 1M<br>6M       | 3M<br>6M       | ※漏水がある場合の精密調査及び修理<br>※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去           |
| b. 保守用停止スイッチ        | 作動の良否を点検する。   | 1Y             | 1Y             |  |

| 点検項目                    | 点検内容   | 周期A                      | 周期B                      | 備考                       |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| c. 非常止め装置               | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 非常止め装置に異常のないことを確認する。   | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               | (労安法: 1 M)               |
| d. かご下綱車                | ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y | 1 Y<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |                          |
| e. 緩衝器                  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。<br>③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。                               | 6 M<br>6 M<br>1 Y        | 6 M<br>6 M<br>1 Y        |                          |
| f. 調速機ロープ用<br>及びその他の張り車 | ① 走行中に、異常音の有無を確認する。<br>② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。<br>③ ピット床面との隙間の適否を点検する。<br>④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。            | 1 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y | 3 M<br>1 Y<br>1 Y<br>1 Y |                          |
| g. 移動ケーブル               | ① かごの運行時に、揺れ及び振れに異常のないことを確認する。<br>② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。   | 1 Y<br>1 Y               | 1 Y<br>1 Y               |                          |
| h. 下部ファイナル<br>リミットスイッチ  | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動の良否を点検する。  | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               | (労安法: 1 M)<br>(労安法: 1 M) |
| i. 底部安全距離確<br>保スイッチ     | ① 取付け状態の良否を点検する。<br>② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることを確認する。   | 6 M<br>6 M               | 6 M<br>6 M               |                          |
| j. かご下降防止装<br>置         | 機能の良否を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| k. ピット冠水ス<br>イッチ        | 作動の良否を点検する。  | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| l. 釣合ロープ(鎖)<br>及び取付部    | 取付け状態の良否並びにさび、摩耗、破断及び劣化の有無を点検する。   | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| m. 釣合おもり底部<br>隙間        | かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。                                     | 1 Y                      | 1 Y                      |                          |
| n. 耐震対策                 | 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。  | 1 Y                      | 1 Y                      | ※接触の恐れがある場合の修理           |
| 6. 付加装置                 | (「ロープ式エレベーター（マイコン制御）」6. 付加装置の当該事項による。)   |                          |                          |                          |
| 7. 群管理運転装置              | (「ロープ式エレベーター（マイコン制御）」7. 群管理運転装置の当該事項による。)  |                          |                          |                          |

表 2 取替え・修理の範囲

| 区分  | 修理の対象<br>(装置名) | 修理又は取替え項目            | エレベータ仕様 |     | 保守契約の種別  |     |
|-----|----------------|----------------------|---------|-----|----------|-----|
|     |                |                      | ロープ式    | 油圧式 | フルメンテナンス | POG |
| 機械室 | 制御盤、受電盤        | バッテリー取替え             | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | リレー取替え               | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | コンデンサー類取替え           | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 電磁接触器接点(リード線含む)取替え   | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | ヒューズ類交換              | ○       | ○   | ○        | ○   |
|     |                | 半導体、プリント基板取替え        | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | インバータ、コンバータ取替え       | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 抵抗管取替え               | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 整流器取替え               | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 変圧器取替え               | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 定電圧電源装置取替え           | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | NFブレーカ取替え            | ○       | ○   | ○        |     |
|     | 電動機            | 電動機巻線絶縁処理            | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 各軸受ベアリング取替え          | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | エンコーダ取替え             | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 回転機カーボンブラシ交換         | ○       |     | ○        | ○   |
|     |                | 軸受グリスアップ             | ○       | ○   | ○        |     |
| 機械室 | 巻上機            | ギヤ歯当り調整              | ○       |     | ○        | ○   |
|     |                | ギヤ取替え                | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 各軸受ベアリング取替え          | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 綱車溝修正及び取替え           | ○       |     | ○        |     |
|     |                | ギヤ油取替え               | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 補充用ギヤ油               | ○       |     | ○        | ○   |
|     |                | オイルシール取替え            | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 軸受グリスアップ             | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 防振ゴム取替え              | ○       |     | ○        |     |
|     | 階床選択機(注)       | 稼動・固定接触子取替え          | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 移動ケーブル取替え            | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 歯車ユニット取替え            | ○       |     | ○        |     |
|     |                | かご連結スチールテープ(チェーン)取替え | ○       |     | ○        |     |
|     |                | マグネットコイル取替え          | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 先行モータ取替え             | ○       |     | ○        |     |
| 機械室 | 電磁ブレーキ         | ブレーキシュー(ライニング)取替え    | ○       |     | ○        |     |
|     |                | ブレーキ分解手入れ・オーバーホール取替え | ○       |     | ○        |     |
|     |                | マグネットコイル取替え          | ○       |     | ○        |     |
|     |                | ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え | ○       |     | ○        |     |
|     |                | 軸・軸受取替え              | ○       |     | ○        |     |
|     |                | ブレーキスイッチ取替え          | ○       |     | ○        |     |
|     |                | ブレーキアーム取替え           | ○       |     | ○        |     |
| 機械室 | 調速機            | 軸受ベアリング取替え           | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | 軸受グリスアップ             | ○       | ○   | ○        | ○   |
|     |                | 調速機本体取替え             | ○       | ○   | ○        |     |
|     |                | スイッチ取替え              | ○       | ○   | ○        |     |
| 機械室 | 油圧機器           | ポンプ修理                |         | ○   | ○        |     |
|     |                | バルブ取替え               |         | ○   | ○        |     |
|     |                | 電磁コイル取替え             |         | ○   | ○        |     |
|     |                | ユニットオーリング取替え         |         | ○   | ○        |     |
|     |                | ストレーナ取替え             |         | ○   | ○        |     |

| 区分  | 修理の対象<br>(装置名)       | 修理又は取替え項目        | エレベータ仕様 |     | 保守契約の種別<br>フルメンテナンス<br>POG |
|-----|----------------------|------------------|---------|-----|----------------------------|
|     |                      |                  | ロープ式    | 油圧式 |                            |
| 機械室 | 油圧機器                 | パッキン取替え          |         | ○   | ○                          |
|     |                      | 高圧ゴムホース取替え（注）    |         | ○   | ○                          |
|     |                      | 作動油取替え           |         | ○   | ○                          |
|     |                      | 補充用作動油           |         | ○   | ○                          |
|     |                      | 作動油冷却装置取替え（注）    |         | ○   | ○                          |
|     |                      | 配管継ぎ手ラバーリング取替え   |         | ○   | ○                          |
|     |                      | 駆動ベルト取替え         |         | ○   | ○                          |
| かご  | 外部への連絡装置             | インターhornバッテリー取替え | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 停電灯バッテリー取替え      | ○       | ○   | ○                          |
|     | 操作盤                  | 停電灯ランプ交換         | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 操作盤スイッチ類取替え      | ○       | ○   | ○                          |
|     | 階床表示                 | 操作盤ランプ交換         | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 階床表示ランプ交換        | ○       | ○   | ○                          |
|     | かご戸                  | ドアハンガー・ローラ取替え    | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 連結ロープ・チェーン取替え    | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | ドアレール取替え         | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 乗場戸との連結装置取替え     | ○       | ○   | ○                          |
| かご上 | 戸閉め安全装置<br>(セフティシュー) | ドアシュー取替え         | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | アーム（レバー）取替え      | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | ケーブル取替え          | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | スイッチ取替え          | ○       | ○   | ○                          |
|     | 光電装置（注）              | マグネット取替え         | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 受光部・投光部取替え       | ○       | ○   | ○                          |
|     | 照明                   | ユニット取替え          | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | イルミネーションランプ取替え   | ○       | ○   | ○                          |
|     | かご枠                  | かご内照明ランプ交換       | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 防振ゴム取替え          | ○       | ○   | ○                          |
| 乗場  | ばかり装置                | スイッチ取替え          | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | ばかり装置取替え         | ○       | ○   | ○                          |
|     | 戸の開閉装置               | ドアモータ・整流子取替え     | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 軸受（ベアリング）取替え     | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | エンコーダ取替え         | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 駆動ベルト・チェーン取替え    | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | スイッチ取替え          | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 歯車ユニット取替え        | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | ギヤオイル取替え         | ○       | ○   | ○                          |
|     | かご上機器                | 補充用ギヤ油           | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | ガイドシュー・ローラ取替え    | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 位置検出・着床装置取替え     | ○       | ○   | ○                          |
|     | 釣合おもり                | かご上照明ランプ交換       | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 給油器取替え           | ○       | ○   | ○                          |
|     |                      | 給油器補充用油          | ○       | ○   | ○                          |
|     | 乗場の戸                 | ガイドシュー・ローラ取替え    | ○       |     | ○                          |
|     |                      | 給油器取替え           | ○       |     | ○                          |
|     |                      | 給油器補充用油          | ○       |     | ○                          |

| 区分      | 修理の対象<br>(装置名)   | 修理又は取替え項目             | エレベータ仕様 |     | 保守契約の種別  |     |
|---------|------------------|-----------------------|---------|-----|----------|-----|
|         |                  |                       | ロープ式    | 油圧式 | フルメンテナンス | POG |
| 乗場      | 乗場ボタン            | 押ボタンスイッチ取替え           | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 押ボタンランプ交換             | ○       | ○   | ○        | ○   |
|         | 階床表示             | 階床表示ランプ交換             | ○       | ○   | ○        | ○   |
| 昇降路・ピット | かご・おもり吊り車<br>(注) | かご吊り車ベアリング取替え         | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | おもり吊り車ベアリング取替え        | ○       |     | ○        |     |
|         |                  | 綱車取替え                 | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 軸受グリスアップ              | ○       | ○   | ○        | ○   |
|         | 主ロープ             | 主ロープ切り詰め              | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 主ロープ取替え               | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 調速機ロープ           | 調速機ロープ切詰め             | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 調速機ロープ取替え             | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 釣合ロープ、鎖(注)       | 釣合ロープ(鎖)切詰め           | ○       |     | ○        |     |
|         |                  | 釣合ロープ(鎖)取替え           | ○       |     | ○        |     |
|         | 非常止め装置ロープ(注)     | 非常止め装置ロープ取替え          | ○       |     | ○        |     |
|         | 移動ケーブル           | 移動ケーブル取替え             | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 昇降路・ピット内機器       | エンコーダ取替え              | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | リミットスイッチ取替え           | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 調速機(注)           | 軸受ベアリング取替え            | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 軸受グリスアップ              | ○       | ○   | ○        | ○   |
|         |                  | 調速機本体取替え              | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | スイッチ取替え               | ○       | ○   | ○        |     |
|         | テンションブーリ         | 軸受テンションブーリベアリング取替え(注) | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 軸受グリスアップ              | ○       | ○   | ○        | ○   |
|         | プランジャー・シリンダー     | グランド部ダストシール取替え        |         | ○   | ○        |     |
|         |                  | グランド部パッキン取替え          |         | ○   | ○        |     |
|         |                  | プランジャーブーリベアリング取替(注)   |         | ○   | ○        |     |
|         |                  | 軸受グリスアップ(注)           |         | ○   | ○        | ○   |
|         | かご下機器            | かご下ガイドシュー・ローラ取替え      | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | かご下ブーリベアリング取替え(注)     | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 軸受グリスアップ(注)           | ○       | ○   | ○        | ○   |
|         | 緩衝器              | 油入り緩衝器油取替え(注)         | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | 油入り緩衝器油補充(注)          | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | ピット点検用照明ランプ交換         | ○       | ○   | ○        | ○   |
| 付加装置(注) | 地震時管制運転装置        | 感知器取替え2               | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 停電時自動着床装置        | リレー取替え                | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | バッテリー取替え              | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 火災時管制運転装置        | リレー取替え                | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 自家発管制運転装置        | リレー取替え                | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 監視盤              | 表示ランプ交換               | ○       | ○   | ○        | ○   |
|         | オートアナウンス装置       | 本体取替え                 | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | バッテリー取替え              | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 故障自動通報システム       | 本体取替え                 | ○       | ○   | ○        |     |
|         |                  | バッテリー取替え              | ○       | ○   | ○        |     |
|         | マルチビームドアセンサー     | 本体取替え                 | ○       | ○   | ○        |     |
|         | 超音波ドアセンサー        | 本体取替え                 | ○       | ○   | ○        |     |
|         | かご内防犯カメラ         | カメラ本体取替え              | ○       | ○   |          |     |
|         |                  | 録画装置取替え               | ○       | ○   |          |     |
|         | かご内クーラー          | フィルター取替え              | ○       | ○   |          |     |
|         |                  | 冷媒補充、取替え              | ○       | ○   |          |     |

(注) 当該装置がある場合に限る。

本業務はフルメンテナンス契約である。

表 3 遠隔点検項目

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 遠隔点検項目        | 性能点検（周期：1M）                       |
|               | ・起動状態       ・加速走行状態       ・定常走行状態 |
|               | ・減速走行状態       ・着床状態               |
|               | ・その他 ( )                          |
| 各機器の点検（周期：1M） | 各機器の点検（周期：1M）                     |
|               | ・機械室又は制御盤の温度       ・制御機器の状態       |
|               | ・かご内の行先階ボタンの状態       ・インターーホンの状態  |
|               | ・ドアの開閉状態       ・乗場ボタンの状態          |
| 利用状態（周期：1M）   | ・ドアスイッチの状態       ・電磁ブレーキの異常の有無    |
|               | ・その他 ( )                          |
|               | 利用状態（周期：1M）                       |
|               | ・かごの走行距離、走行時間又は起動回数               |
|               | ・ドアの開閉回数                          |
|               | ・その他 ( )                          |