

令和6年 3月 26日

入札参加者各位

兵庫県住宅供給公社
住宅整備部長

県営高砂春日野高層・鉄筋住宅外5住宅 各戸量水器取替工事にかかる質問回答書

記

No.	図面番号	質問事項	回答
1	設計書 特記仕様書 No. 4	量水器の交換は、検定満了年月中までに完了させること。とありますがリモート式遠隔量水器については、メーカーから6月中での納品の確約が取れません。6月中に納品が出来なかった場合、検定満了月以降に取替させて頂いてもよろしいでしょうか？	検定満了年月中までに交換を完了してください。なお、量水器の手配期間としては約1.5ヶ月を見込んでおります。
2	設計書 P5～P17	全戸共通にて量水器1次側の止水栓にて止水ができるものと見込んでよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。なお、止水栓に不具合が生じた場合は別途協議により取扱いを決定することになります。
3	設計書 P17	(1次側)逆止弁付ボール式伸縮継手付止水栓(今回工事範囲外)とありますが、今回の改修に伴い、2次側も逆止弁付ボール式伸縮継手付止水栓となりますがよろしいでしょうか？	市の基準にて量水器2次側に逆止弁の設置が規定されています。市への工事申請時に最終確認をしますが、入札においては設計図書の内容で応札ください。
4			