

回答書

1. 工事名 播管第18号 播但連絡道路 道路維持修繕工事(羽瀨橋他橋梁補修工事)
 2. 工事場所 朝来市生野町円山～朝来市和田山町安井

番号	図面番号	質問内容	回答
1	入札参加資格 (5)同種工事の施工実績	橋梁工事とありますが、上部工、下部工、橋梁補修工等の工種は問わないと考えてよろしいでしょうか。	橋梁工事であれば、下部工、上部工、補修工事等工種は問いません。
2	施工単価表 第0-0024号 内訳表	断面修復工の材料についてお伺いします。断面修復材(亜硝酸リチウム含有ポリマーセメントモルタル)の単価根拠元、規格または単価明示をお願いします。	図面及び数量表では亜硝酸含有ポリマーセメントモルタルと表示していますが、通常のポリマーセメントモルタルで積算しています。見積でない材料単価の公表はしておりません。
3	施工単価表 第0-0040号 内訳表	材料についてお伺いします。超早強コンクリート24N/mm ² はこの単価根拠元、または単価明示をお願いします。	見積参考図書の積算参考資料にて公表しています。
4			
5			
6			
7			
8			